

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

 Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Abstract

09K/3743-e

Ref: Votm100

RAP

120090903 - 3

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)



Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Cailleaux	Voornaam	Philippe	Postnr	8670
Adres	De Witteln, 8 App. 002		Gemeente	Oostduinkerke	
Installateur	Elektro Sarrasin- Jyslandstr, 12		Gemeente	8934 westende	
BTW-nummer	BE0473678061				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	__/__/__		Gemeente
Plaats van onderzoek	Idem			Postnr.	
Adres				Gemeente	
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□			Elektriciteits- verdelers	

Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)	☐ huishoudelijke werkeenheid	☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid
------------------	--	---	---	--

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
--	---

U _{nom} (V ac/dc)	3 N 400V.	Via 30mA	1 76A
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10		2 20A 3f
I _{nom} aansluiting (A)	25A		
Type alg. schakelaar	TEC.		
Aantal borden	2		
Aantal eindstroombanen	11		
Type aardelectrode	pijpe		
Algemene diff.stroom.inr.	40A-0,3A		
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A-0,3A		

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur stutans is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreads- weerstand :	26 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	10 M Ω	Werkung differentieel- stroominrichting :	☒ OK ☐ NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :	☒ OK ☐ NOK

Inbreuken (ARE) - art. / Bemerkingen (opm.)[illegible]

Resultat

- ☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- ☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	03/08/2014	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 V H 016	Datum onderzoek:	03/08/09
--	------------	--	--	---------------------	----------

INSTALLATEUR:	BOUWHEER:	KEURINGSORGANISME:
ELEKTRO SARAZIJN BVBA IJSLANDSTRAAT 12 8434 WESTENDE TEL. 058/23.32.84 FAX. 058/23.07.34	DAMIEN & PHILIPPE CAILLEAUX DEWITTELAAN 8 (002) 8670 OOSTDUINKERKE TEL. 065/78.55.32	VANHEMELEN VZW MEENSESTRAAT 41 8500 KORTRIJK TEL. 056/35.76.76 FAX/056/35.68.87

[Handwritten signature]
03/08/09

