



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 60877507

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 352705

Resi code: 77

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Name, voornaam: leuzi dan
Name, voornaam: Leuzi dan - Casar
Adres: Duinhoekstraat 123/4
Post nr. + Stad: 8660 Adinkerke
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE 527.862.275
Tel.:

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

Controlen: Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - nieuwe installatie (6.4.)
Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
Controlebezoek (6.5.)
Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)
Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)
Afwijkingen Deel 8: Toegepast
Wooneenheid
Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. 60877507 Datum 4/6/20

Gegevens verdelers: EAN, kWh meter nr.: 04353799, meterstand dag:
Beschermin... aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: mono 230 V 3x230 V 3N400 V
Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 26 mm² - Type: V00
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 7 Aantal eindstroombanen: 78

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Verplaatsb. materieel, Vast materieel, I-/doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 24.9 Ohm, Algemeen isolatieniveau: >0.5 M Ohm
Alg. diff.: werd verzegeld

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie: geen inbreuken vastgesteld (nieuw verdelbord met behoud originele printen)
Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie: geen inbreuken vastgesteld
Opmerkingen: Nihil

Besluit :

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

4.16.2020 door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker :

Naam: Tom Delaëre Agent nr.: 3955 Datum: 4.16.2020

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : Situatieplan(nen): 1 Eéndraadsschema('s): 2

Handwritten signature

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie...
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden...
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen...
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen...
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle...
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden...

