

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Oleslagenslaan 35 - 1800 Vilvoorde - België
 BTW BE 0402.725.875 - RPR Brussel - BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1402 - BIC: GEBABEBB
 Bolebeergen 2a bus 12 - 9052 Gent - België - tel: +32 9 244 77 11 - gent@vincotte.be

Contactpersoon: FREDERIC GEVAERT,

- Onze gegevens
 Verslag nr.: GEN / 15 / 30596566 / 00 / NL / 000
 Klantref.: OTCGEN
 Contractref.: /

- Uw gegevens
 Ref.: /

Mr. & Mevr. Cheval

Platanenlaan, 5
 1760 Wemmel
 België

- Interventiegegevens

Plaats: Bellrose - App. 0401 : Leopold II Laan, 262 8670 Oostduinkerke(Koksijde) -

Datum: 23/04/2018

Uitgevoerd door: STEVEN SMET (3905)

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: Leopold II Laan, 262 0401 Post nr.: 8670 Stad: Oostduinkerke(Koksijde)

Tel:

- Eigenaar of beheerder

Naam: Mr. & Mevr. Cheval Voornaam:

Adres: Platanenlaan, 5 Post nr.: 1760 Stad: Wemmel

- Plaats type

Woonenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 271: controle

- Art 86

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting was verzorgd.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 23/4/2043 (*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windy
 Directeur Generaal



INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotential verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 4 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 1 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN: EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.: 41110710hxee
Bescherming aansluiting: 40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van: 3N400 V
Maximale nominale stroom: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord - sectie: 10 mm²
Type aardelektrode: aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting: 40/300
Aantal borden: 1
Aantal eindstroombanen: 11

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

R-O-F Nihil

- Bestaande installatie

R-O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)

Schema's ter plaatse aanwezig

ORIGINEEL