



- AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11
- AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86
- AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11
- AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11
- AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10
- AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33
- AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00
- AV Namur : Tél.: (081) 25 51 00
- AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11
- AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi.

0202

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk : Naam, Voornaam: <u>VERHEEST</u> BTW nr: <u>420 989 995</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: <u>Parqueet</u> _____ Meter nr: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input checked="" type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: _____ Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____ Installatie: Naam: <u>AN ZONNEW 420W</u> Adres: <u>4200 ST. NIEUWPOORT</u> Datum onderzoek: <u>5/5/2000</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>colen</u> Adres: _____ Aanvrager: _____
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230V AC, Bescherming aansluiting: 40A Type: ant
 Omschrijving aansluiting: 0-0 Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 9
 Type aardelektrode: ant Spreidingsweerstand: 1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 1 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

<u>off 40/0,2</u>	<u>zie Schema</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
-------------------	-------------------	--

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

gezien op **09-05-2000**

de aangestelde van de stroomverdelers
 naam: _____
 handtekening: _____

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd - (niet) gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 5/5/2000 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: _____
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam: Agentin Handtekening
DEWANCHE